

# PROCESUL-VERBAL DE ÎNCĂLZIRE A ȘAPEI CU ÎNCĂLZIRE PRIN PARDOSEALĂ

COMPLETAT DE INVESTITOR (INSPECTOR/SUPERVIZOR DE CONSTRUCȚIE)  
- se referă la o singură încăpere: (de ex. living, bucătărie, altele...)

Tipul investiției:

- a) apartament
- b) b) casă unifamilială
- c) c) altă clădire .....

Adresa: .....

ZIUA	SETAREA TEMPERATURII	OBSERVAȚII	DATA	SEMNĂTURĂ
1	20°C			
2	30°C			
3	40°C			
4	50°C			
5	50°C			
6	50°C			
7	50°C			
8	50°C			
9	50°C			
10	50°C			
11	50°C			
12	50°C			
13	50°C			
14	50°C			
15	50°C			
16	40°C			
17	30°C			
18	20°C			
19	Oprirea sistemului de încălzire	Efectuarea măsurării umidității		
20				
21				
22				
23				
24	20°C			
25	30°C			
26	40°C			
27	50°C			
28	40°C			
29	30°C			
30	20°C			

.....  
Data și semnătura instalatorului:  
construcții)  
Ștampila companiei care este responsabilă de montaj

.....  
Data și semnătura lizibilă a Investitorului (Inspectorului de

#### INFORMAȚII PENTRU INVESTITOR:

Compania Barlinek S.A. nu este responsabilă pentru montajul efectuat contrar instrucțiunilor de montaj.  
Informații suplimentare privind garanția pot fi găsite pe [www.barlinek.com.pl](http://www.barlinek.com.pl)  
BARLINEK S.A. 25-323 Kielce, al. Solidarności 36, tel. +(48) 41 333 11 11 / fax +(48) 41 333 00 00  
e-mail: [biuro@barlinek.com.pl](mailto:biuro@barlinek.com.pl)

În punctele unde trebuie făcută alegerea, selectați răspunsul corect.

Procesul-verbal completat ilizibil este nevalid.

Falsificarea procesului-verbal, poate duce la rezilierea imediată a acordului de colaborare.

Document în 3 exemplare: 1 pentru investitor, 1 pentru instalator, 1 pentru Barlinek S.A. expediat de instalator.

\*Procesul-verbal este disponibil pe pagina [www.Barlinek.com.pl](http://www.Barlinek.com.pl)